



WWW.САЙБЕРЭЛЕКТРО.РФ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАБТЕХ»
(ООО «СТАБТЕХ»)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Источник бесперебойного питания:

- ☐ ЭКСПЕРТ-1000Р
- ☐ ЭКСПЕРТ-2000Р
- ☐ ЭКСПЕРТ-3000Р
- ☐ ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000Р
- ☐ ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-2000Р
- ☐ ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-3000Р

Москва, 2024 г.

Перв. примен.	Настоящий документ разработан согласно разделу 7 ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения оформления эксплуатационных документов согласно требованиям ГОСТ 2.104-2006 и ГОСТ Р 2.105-2019 Согласно п. 7.3 ГОСТ Р 2.610-2019 допускается отдельные части, разделы и подразделы ФО объединять или исключать, а также вводить новые в зависимости от особенностей изделий конкретных видов техники с учетом их специфики, объема сведений и условий эксплуатации. Для изделий¹, разрабатываемых и (или) поставляемых по заказам Министерства обороны, данное решение должно быть согласовано с заказчиком (представительством заказчика).									
	Справ. №									
Подпись и дата	Инд. № дудл.	Взам инв. №	Подпись и дата							
Инд. № подл.	¹ Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии [из п. 2 ГОСТ 2.001-2013]									
Инд. № подл.					ЭКСПЕРТ-1000Р/2000Р/3000Р/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000Р/2000Р/3000Р					
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
	Разраб.		Крюков А.Г.			Руководство по эксплуатации				
	Провер.									
	Реценз.									
Н.Контр.										
Утверд.					Лит. Лист Листов					
					2 36					
					ООО «СТАБТЕХ»					

Перв. примен.	СОДЕРЖАНИЕ				
Справ. №	ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ..... 4				
	РАСПАКОВКА..... 6				
	УСТАНОВКА..... 8				
	УСТАНОВКА ИБП..... 11				
	БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ..... 11				
	РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ..... 11				
	ОБЗОР..... 12				
	ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ/ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ МОДУЛЯ ПИТАНИЯ..... 12				
	ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ/ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ АККУМУЛЯТОРНОГО МОДУЛЯ..... 13				
	ПОДКЛЮЧЕНИЕ..... 14				
	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ И АКБ..... 14				
	ЗАПУСК СИСТЕМЫ ИБП..... 17				
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИБП..... 18				
	ЭКРАН ЖК-ДИСПЛЕЯ, ОПИСАНИЕ ЗНАЧКОВ..... 18				
	ЖК ДИСПЛЕЙ – СОСТОЯНИЕ ИБП..... 19				
	ЖК – дисплеи..... 21				
	Управление кнопками..... 25				
	Настройки ИБП..... 25				
	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... 28				
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... 30				
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... 32				
	ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ..... 35				
	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН..... 36				
Инв. № подл.					
Взам инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/2000P/3000P					
Лист					
3					

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное руководство содержит важные указания. Внимательно прочтите руководство и неукоснительно следуйте всем указаниям при установке и эксплуатации данного устройства. Перед распаковкой, установкой или использованием аккумуляторных батарей внимательно прочтите данное руководство.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ С МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в условиях, которые способны повлиять на работу или безопасность какого-либо оборудования жизнеобеспечения, медицинского оборудования или оборудования контроля за пациентом.

ВНИМАНИЕ! Данный ИБП следует подключать к заземленной розетке питания переменного тока с использованием защиты плавким предохранителем или автоматическим выключателем. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ данный ИБП к розетке, не имеющей заземления. Для разрядки устройства выключите его и отключите от сети питания.

ВНИМАНИЕ! Подключенная аккумуляторная батарея может содержать детали, находящиеся под опасным напряжением даже при отключении устройства от сети питания.

ВНИМАНИЕ! ИБП следует размещать вблизи подключаемого оборудования, устройство должно быть легко доступно.

ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током устанавливайте устройство в помещении с контролируемой температурой и влажностью окружающей среды, свободном от токопроводящих загрязнений (требования к температуре и влажности окружающей среды см. в технических характеристиках).

ВНИМАНИЕ! (Детали, обслуживаемые пользователем, отсутствуют): Опасность поражения электрическим током, не снимайте крышку. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Для проведения технического обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

ВНИМАНИЕ! (Питание от неизолированной аккумуляторной батареи): Опасность поражения электрическим током, цепь аккумуляторной батареи не изолирована от источника питания переменного тока; между клеммами батареи и заземлением может существовать опасное напряжение. Не прикасайтесь!

ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания в соответствии с требованиями стандарта CE подключите ИБП к цепи питания, рассчитанной на максимальный ток срабатывания защиты от перегрузки по току 10 А (ЭКСПЕРТ-(ПЛЮС)-1000P/ЭКСПЕРТ-(ПЛЮС)-2000P)/16А (ЭКСПЕРТ-(ПЛЮС)-3000P).

ВНИМАНИЕ! Розетка питания, к которой подключается ИБП, должна быть установлена рядом с устройством и быть легкодоступной.

ВНИМАНИЕ! Для подключения ИБП к розетке питания переменного тока используйте только кабель питания с маркировкой VDE и CE (например, кабель питания из комплекта поставки).

ВНИМАНИЕ! Для подключения любого оборудования к ИБП используйте только кабели с маркировкой VDE и CE.

ВНИМАНИЕ! При установке устройства убедитесь, что суммарное значение тока утечки ИБП и подключенного оборудования не превышает 3,5 мА.

ВНИМАНИЕ! Перед первым включением батарей в моделях ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-2000P/ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-3000P **ОБЯЗАТЕЛЬНО** требуется настроить ток заряда! Для ИБП мощностью 1000 и 2000 ВА максимальный ток заряда равен 8А, а для ИБП мощностью 3000 ВА максимальный ток заряда равен 12А.

ВНИМАНИЕ! Замена подключенных батарей в моделях ЭКСПЕРТ-(ПЛЮС)-1000P/2000P/3000P должна проводиться только квалифицированным персоналом по техническому обслуживанию.

ВНИМАНИЕ! Не отключайте устройство от сети питания переменного тока во время его эксплуатации, так как это приводит к нарушению защитной корпусной изоляции.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед подключением кабеля питания с проводом заземления к устройству выключите и отключите устройство от сети питания. Перед подключением линейных проводов подключите провод заземления!

ВНИМАНИЕ! Не используйте кабель питания ненадлежащего размера, так как это может привести к повреждению устройства и возгоранию.

ВНИМАНИЕ! Разводку проводов должен выполнять квалифицированный специалист.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЯДОМ С АКВАРИУМАМИ! Во избежание возгорания не используйте данное устройство с аквариумами или вблизи аквариумов. Конденсат воды от аквариума может попасть на металлические контакты под напряжением и привести к короткому замыканию.

ВНИМАНИЕ! Не бросайте батарею в огонь, это может привести к их взрыву.

ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте батарею и не нарушайте ее корпус, вытекающий электролит опасен для кожи и зрения.

ВНИМАНИЕ! Батарея может представлять опасность поражения электрическим током и привести к резкому возрастанию силы тока при коротком замыкании. При обращении с батареями следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Снимите наручные часы, кольца и металлические предметы.
- Пользуйтесь инструментом с изолированными ручками.

ВНИМАНИЕ! В устройстве присутствует опасное напряжение. Если индикаторы ИБП горят, устройство может продолжать подачу напряжения, а на его выходных разъемах может сохраняться опасное напряжение даже при отключении устройства от розетки сети питания.

ВНИМАНИЕ! Перед проведением любых операций по техническому обслуживанию, ремонту или отправке устройства выключите все оборудование и полностью отключите его от сети питания.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением других кабелей подключите защитный провод заземления.



ОПАСНО! (Предохранители): Во избежание воспламенения заменяйте предохранителями того же типа и номинальной мощности.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИБП В МЕСТАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ПРЯМОМУ СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ ИЛИ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОТЫДЕЛЕНИЯ!

НЕ БЛОКИРУЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ В КОРПУСЕ УСТРОЙСТВА!

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К ВЫХОДНЫМ РАЗЪЕМАМ ИБП БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, ТАКИЕ КАК ФЕНЫ ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ И С СОБЛЮДЕНИЕМ НЕОБХОДИМЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

Перв. примен.	РАСПАКОВКА				
	ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P				
Справ. №					
	ИБП		Винты с потайной головкой: M4X8L (8)		
					
	Руководство пользователя		Винты с цилиндрической головкой: M5X12L (12)		
					
	Входной шнур питания		Пластиковые шайбы (8)		
Подпись и дата					
	Выходной шнур питания		Пылезащитные колпачки для отверстий под винты (8)		
Инд. № дубл.					
	Кабель связи USB		Петли монтажной стойки (кронштейны) (2)		
Взам инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/2000P/3000P					
Изм.Лист№ докум.ПодписьДата					
Лист6					

7

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Данные универсальные ИБП могут устанавливаться в монтажной стойке или вертикально на полу. Это имеет особое значение для развивающихся организаций с меняющимися требованиями, когда могут потребоваться различные варианты размещения ИБП на полу или в монтажной стойке. Для применения соответствующего способа установки следуйте указаниям ниже.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током для крепления устройства используйте только монтажные кронштейны из комплекта поставки.

УСТАНОВКА В СТОЙКУ


Шаг 1: Установка петель монтажной стойки

Закрепите две петли монтажной стойки на ИБП с помощью 8 винтов M4X8L из комплекта поставки.




Шаг 2: Установка направляющих монтажной стойки

1) Направляющие устанавливаются в 19-дюймовую (48 см) стойку глубиной от 52 до 91,5 см. Для установки ИБП в стойку выберите соответствующие отверстия в стойке. ИБП устанавливается в позициях от 1 до 6.





2) Закрепите направляющую монтажной стойки на подставке с помощью винтов M5X12L и двух пластиковых шайб на передней части подставки. (в позициях 1 и 6). Не перетягивайте винты крепления. Отрегулируйте направляющие в соответствии со стойкой. Закрепите направляющую на задней части стойки с помощью двух винтов M5X12L и двух пластиковых шайб. Затяните все винты на передней и задней части стойки. Выполните ту же последовательность действий для установки остальных направляющих монтажной стойки.



УСТАНОВКА


Шаг 3: Установка ИБП в стойку

Поместите ИБП на плоскую устойчивую поверхность лицевой стороной к себе. Закрепите ИБП в стойке с помощью четырех винтов M5X12L на передней части стойки (позиции 2 и 5).




Шаг 2: Закрепите основание

Затяните четыре винта (M5X12) на основании (петли монтажной стойки) в нижней части ИБП.



Шаг 3: Установите пылезащитные колпачки


Установите пылезащитные колпачки в неиспользуемые отверстия для винтов на монтажной стойке.



ВЕРТИКАЛЬНАЯ/БАШЕННАЯ УСТАНОВКА

Шаг 1: Поверните многофункциональный ЖК-модуль

1) Отверните правую панель ИБП. Снимите правую панель с ИБП.




2) Открутите винты и осторожно извлеките ЖК-модуль. Разверните его в башенное положение. Установите на место для использования в башенной конфигурации. Установите ЖК-панель и ЖК-модуль в нужное положение, используя предоставленные винты.

Перв. примен.	УСТАНОВКА				
	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАНИЕ! Устанавливать устройство следует в помещении с контролируемой температурой и влажностью окружающей среды, свободном от токопроводящих загрязнений. Не устанавливайте ИБП в местах с избыточной влажностью или температурой (требования к температуре и влажности окружающей среды см. в технических характеристиках). ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте ИБП, связанную с ним электропроводку и оборудование во время грозы. ВНИМАНИЕ! Не работайте в одиночку в опасных условиях. ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током не снимайте верхнюю крышку. ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение может подаваться на схему внутри устройства от подключенного батарейного массива, даже при отключении ИБП от сети питания.				
Справ. №					
Подпись и дата					
Инд. № дубл.					
Взам инд. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/2000P/3000P
					Лист 10

УСТАНОВКА ИБП

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Во время транспортировки и хранения аккумуляторная батарея может разряжаться. Перед использованием ИБП настоятельно рекомендуется зарядить батарею в течение 8-10 часов до ее максимального заряда. Для зарядки аккумуляторной батареи подсоедините батарейный массив к ИБП и подключите ИБП к розетке переменного тока.

2. Для использования программного обеспечения, поставляемого в комплекте, подключите кабель последовательного интерфейса или USB-кабель к компьютеру и соответствующему порту на ИБП. Примечание: при использовании USB-порта последовательный порт отключается, они не используются одновременно.

3. Подключите компьютер, монитор и любой накопитель данных с внешним питанием (жесткий диск, накопитель на магнитной ленте и т.п.) в выходные разъемы питания ИБП (эти действия выполняйте только при выключенном и отключенном от сети питания ИБП).

Убедитесь, что используемое оборудование имеет ток нагрузки в безопасных для устройства пределах (см. технические характеристики). Данный ИБП оснащен функцией автозарядки. При подключении ИБП к сети питания переменного тока батарея автоматически заряжается, даже при выключении устройства (в режим OFF или Standby).

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ к ИБП лазерный принтер, копировальный аппарат, электрокамин, пылесос, измельчитель дров и прочие электроприборы с высокими пусковыми токами и большим энергопотреблением. Потребляемая данными приборами мощность может привести к перегрузке устройства и возможному его повреждению.

4. Для защиты факса, телефона, модемной линии или сетевого кабеля подключайте телефонный или сетевой кабель от соответствующей стенной розетки в гнездо с маркировкой IN на ИБП, а телефонный или сетевой кабель от гнезда с маркировкой OUT на ИБП к модему, компьютеру, телефону, факсу или сетевому устройству. При наличии разъема фильтрации телефон/Ethernet.

5. Нажмите выключатель питания для включения ИБП. При этом загорается индикатор включения.

При перегрузке подается звуковой сигнал, а затем ИБП непрерывно подает по два сигнала с интервалом в одну секунду. Для сброса ИБП отключите оборудование от выходных разъемов.

6. Данный ИБП оснащен функцией автозарядки. При подключении ИБП к сети питания переменного тока батарея автоматически заряжается, даже при выключении устройства (в режим OFF или Standby).




7. Для поддержания оптимального заряда аккумуляторного массива батарей оставляйте ИБП постоянно включенным в сеть питания переменного тока.

8. Чтобы хранить ИБП в течение длительного периода времени, отсоедините от него полностью заряженный батарейный массив, накройте его. Подзаряжайте аккумуляторный массив каждые 4-6 месяцев, чтобы он мог работать в течение всего срока своей службы. Поддержание нормального заряда батареи позволит предотвратить возможное повреждение устройства из-за протечки батареи.

9. ИБП оборудован одним USB-портом (по умолчанию) и одним последовательным портом, что обеспечивает связь между ИБП и компьютером, на котором установлено программное обеспечение PowerMaster Plus. ИБП может контролировать выключение компьютера во время отключения электроэнергии, в то время как компьютер может контролировать ИБП и корректировать различные программируемые параметры. Примечание: одновременно можно использовать только один порт связи. Неиспользуемый порт автоматически отключается или отключается последовательный порт, если подключены оба порта.

10. Порт EPO (Аварийное откл)/ R00 (Дистанционное откл/вкл): Порт EPO/R00 позволяет администратору удаленно переключать ИБП. Порт EPO позволяет одновременно автоматически выключить все подключенное оборудование к ИБП при чрезвычайной ситуации. Если включен порт R00, установки позволяют удаленно включить/выключить оборудование, подключенное к ИБП.

11. Перед подключением оборудования (кабели питания) к ИБП во избежание поражения электрическим током выключите устройство и отключите его от сети питания. Кабель питания должен иметь ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ провод

		ОБЗОР																
Перв. примен.		ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ/ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ МОДУЛЯ ПИТАНИЯ																
Справ. №		 1. Кнопка вкл./выкл. питания Кнопки включения/выключения питания: общее включение/выключение ИБП. 2. Функциональные кнопки Прокрутка ВВЕРХ, прокрутка ВНИЗ, ВЫБОР и ОТМЕНА в режиме настройки. 3. Состояние ИБП / Вывод и считывание информации на многофункциональном ЖК-дисплее Показывает состояние ИБП, информацию, настройки и события.																
Подпись и дата		 ЭКСПЕРТ-(ПЛЮС)-1000Р, ЭКСПЕРТ-(ПЛЮС)-2000Р  ЭКСПЕРТ-(ПЛЮС)-3000Р																
Инв. № дубл.		4. Выходы с батарейной поддержкой и защитой от всплесков в сети Обеспечивают подачу питания на подключенное оборудование в течение определенного периода времени во время сбоя питания. Защита от перегрузки на входе и сбоев в питании. 5. Входной разъем переменного тока Предназначен для подключения кабеля питания переменного тока к соответствующим образом смонтированной розетке с гнездом заземления. 6. Входной автоматический выключатель: Автоматический выключатель обеспечивает оптимальную защиту от перегрузок.																
Взам инв. №																		
Подпись и дата																		
Инв. № подл.																		
		<table><tr><td colspan="5">ЭКСПЕРТ-1000Р/2000Р/3000Р/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000Р/2000Р/3000Р</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td>12</td></tr></table>					ЭКСПЕРТ-1000Р/2000Р/3000Р/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000Р/2000Р/3000Р					Лист	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	12
ЭКСПЕРТ-1000Р/2000Р/3000Р/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000Р/2000Р/3000Р					Лист													
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	12													

Перв. примен.

7. Последовательный порт

Последовательный порт обеспечивает связь RS-232 между ИБП и компьютером. ИБП может контролировать выключение компьютера во время отключения питания посредством соединения, в то время как компьютер может контролировать ИБП и изменять его различные программируемые настройки.

8. HID USB-порт

Позволяет отображать ИБП в Windows в виде значка батареи. Когда питание отключено, вы все равно можете видеть уровень заряда батареи и регулировать его настройки. Также доступны параметры управления питанием Windows. Если вам необходимо расширенное локальное управление, мы рекомендуем вам установить и использовать программное обеспечение PowerMaster Plus.*

9. Разъем EPO (Экстренное отключение питания)

Обеспечивает экстренное отключение питания ИБП из удаленного места.

Справ. №

10. Вход / Выход фильтра для кабеля Ethernet/телефон (не у всех моделей)

Обеспечивает защиту оборудования от всплесков напряжения в телефонной линии / линии Ethernet

11. Сетевой слот SNMP/HTTP

Слот для установки дополнительной карты SNMP для удаленного сетевого управления и мониторинга.

12. Разъем для подключения внешних батарей

Обеспечивает возможность подключения внешних батарей.

* Ссылка на скачивание ПО PowerMaster Plus:




Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ/ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ БАТАРЕЙНОГО БЛОКА**1. Входящий разъем**

Разъем для последовательного подключения к ИБП или к предыдущему батарейному блоку. Снимите крышку для доступа.

2. Крышка встроенного заменяемого плавкого предохранителя

К заменяемому плавкому предохранителю можно получить доступ на задней панели. Операция должна выполняться квалифицированным персоналом.

3. Выходящий разъем

Используйте этот разъем для соединения со следующим батарейным блоком.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ И АКБ


- Система должна быть установлена и подключена только квалифицированными электриками в соответствии с действующими правилами техники безопасности.
- Для обеспечения безопасности перед установкой отключите сетевой выключатель.
- При монтаже электрической проводки проверьте номинальную мощность вашего входящего фидера.

Примечания для установки:

- 1) ИБП должен быть установлен в месте с хорошей вентиляцией вдали от воды, горючих газов и агрессивных веществ.
- 2) Убедитесь, что вентиляционные отверстия на передней и задней панели ИБП не заблокированы. Убедитесь в наличии отступа не менее 0,5 м перед передней и за задней панелью ИБП
- 3) При перемещении ИБП непосредственно из холода в тепло может появиться конденсация. В этом случае необходимо дождаться, пока ИБП полностью просохнет, прежде чем продолжить установку и использовать ИБП. В противном случае существует опасность поражения электрическим током.

СОЕДИНЕНИЕ 1: МОДУЛЬ ПИТАНИЯ С ОДНИМ АККУМУЛЯТОРНЫМ БЛОКОМ

Используйте кабель аккумулятора аккумуляторного модуля для подключения аккумуляторного блока к модулю питания.




ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P

СОЕДИНЕНИЕ 2: МОДУЛЬ ПИТАНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ АККУМУЛЯТОРНЫМИ БЛОКАМИ

Шаг 1: Подключите первый аккумуляторный блок к модулю питания с помощью аккумуляторного кабеля.

Шаг 2. С помощью аккумуляторного кабеля подключите второй аккумуляторный блок к первому аккумуляторному блоку.





ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P


		ПОДКЛЮЧЕНИЕ																			
Перв. примен.		СОЕДИНЕНИЕ 3: МОДУЛЬ ПИТАНИЯ С ВНЕШНИМИ БАТАРЕЯМИ																			
		Номинальное постоянное напряжение внешней аккумуляторной сборки составляет 24В/48В/72В (для моделей 1000Р/2000Р/3000Р соответственно) постоянного тока. Для достижения более длительного времени резервирования можно подключать параллельно несколько линеек АКБ указанного напряжения, но принцип строгого «одинакового напряжения и ёмкости» должен строго соблюдаться. Внешняя линейка батарей должна быть независима для каждого ИБП. Запрещается использование одной линейки внешних батарей двумя ИБП. Используйте кабели с правильным сечением: <table><thead><tr><th>Модель</th><th>ЭКСПЕРТ- (ПЛЮС)-1000Р</th><th>ЭКСПЕРТ- (ПЛЮС)-2000Р</th><th>ЭКСПЕРТ- (ПЛЮС)-3000Р</th></tr></thead><tbody><tr><td>Защитный автомат для внешних батарей, клемма (+), клемма (-)</td><td>50А/240В пост. тока</td><td>50А/240В пост. тока</td><td>50А/240В пост. тока</td></tr><tr><td>Внешний батарейный массив: положительный полюс (+), отрицательный полюс (-), заземление корпуса батарейного шкафа (если применимо) минимальное сечение проводника</td><td>6мм²</td><td>6мм²</td><td>6мм²</td></tr><tr><td>Крутящий момент для фиксации клемм</td><td colspan="3">3,95~4,97 Н*м</td></tr></tbody></table>					Модель	ЭКСПЕРТ- (ПЛЮС)-1000Р	ЭКСПЕРТ- (ПЛЮС)-2000Р	ЭКСПЕРТ- (ПЛЮС)-3000Р	Защитный автомат для внешних батарей, клемма (+), клемма (-)	50А/240В пост. тока	50А/240В пост. тока	50А/240В пост. тока	Внешний батарейный массив: положительный полюс (+), отрицательный полюс (-), заземление корпуса батарейного шкафа (если применимо) минимальное сечение проводника	6мм ²	6мм ²	6мм ²	Крутящий момент для фиксации клемм	3,95~4,97 Н*м	
Модель	ЭКСПЕРТ- (ПЛЮС)-1000Р	ЭКСПЕРТ- (ПЛЮС)-2000Р	ЭКСПЕРТ- (ПЛЮС)-3000Р																		
Защитный автомат для внешних батарей, клемма (+), клемма (-)	50А/240В пост. тока	50А/240В пост. тока	50А/240В пост. тока																		
Внешний батарейный массив: положительный полюс (+), отрицательный полюс (-), заземление корпуса батарейного шкафа (если применимо) минимальное сечение проводника	6мм ²	6мм ²	6мм ²																		
Крутящий момент для фиксации клемм	3,95~4,97 Н*м																				
Справ. №		Подключите кабель линейки аккумуляторных батарей к ИБП																			
		Необходимо строго соблюдать порядок установки аккумуляторного массива батарей. В противном случае может возникнуть опасность поражения электрическим током. 1) Убедитесь, что ИБП включен, а сетевой выключатель установлен в положение «ВЫКЛ». 2) Между внешним массивом батарей и ИБП установите защитный автомат постоянного тока. Мощность автомата должна быть не ниже показателей, указанных в общей спецификации. 3) Установите защитный автомат линейки аккумуляторных батарей в положение «ВЫКЛ» и последовательно соедините 2/4/6 батареи (соответственно, для моделей 1000Р/2000Р/3000Р). 4) Подключите внешний массив батарей к клеммам подключения аккумулятора на ИБП. Проверьте правильность полярности подключения. 5) Установите выключатель аккумуляторной батареи в положение «ВКЛ». 6) Установите выключатель сетевого питания в положение «ВКЛ», ИБП включится и начнет заряжать массив аккумуляторных батарей.																			
Подпись и дата																					
Инд. № дубл.																					
Взам инв. №																					
Подпись и дата																					
Инв. № подл.																					
						ЭКСПЕРТ-1000Р/2000Р/3000Р/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000Р/2000Р/3000Р		Лист													
								15													
		Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата															

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИБП СЕРИИ ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-Р К ВНЕШНЕЙ АКБ



ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-3000Р, 6 АКБ по 12В, 72В



ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-2000Р, 4 АКБ по 12В, 48В



ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000Р, 2 АКБ по 12В, 24В

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ЭКСПЕРТ-1000Р/2000Р/3000Р/
/ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000Р/2000Р/3000Р

Лист

16

Перв. примен.	ЗАПУСК СИСТЕМЫ ИБП				
	После завершения установки оборудования ИБП, вы можете подключить ИБП и ваше оборудование.				
Справ. №	Чтобы запустить ИБП:				
	1. Убедитесь, что входной кабель ИБП или клеммные колодки подключены к источнику переменного тока. 2. На ЖК-дисплее ИБП отображается «Режим ожидания», и включаются вентиляторы. 3. Чтобы включить ИБП нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ на передней панели ИБП и удерживайте её не менее 3 секунд. 4. ИБП выполнит краткую самопроверку продолжительностью около 15 секунд. В течение этого времени ЖК-дисплей будет светиться. 5. Сначала ИБП будет работать в режиме батареи, а затем перейдет в линейный режим, если входная мощность соответствует требованиям и обеспечивает питание на выходе.				
	ЭКРАН И МЕНЮ				
	LOAD BATT. ECO EBM AC 230 V INPUT OUTPUT 230 V				
Подпись и дата					
Инд. № дубл.					
Взам инв. №					
Подпись и дата					
Инд. № подл.					

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИБП

ЭКРАН ЖК-ДИСПЛЕЯ, ОПИСАНИЕ ЗНАЧКОВ

	БЕЗ ЗВУКА (MUTE): Этот значок появляется, когда ИБП находится в беззвучном режиме. Динамик не подает звуковой сигнал в беззвучном режиме, кроме случаев, когда батарея достигает низкой емкости (неотключаемый сигнал «батарея разряжена»).
	ЕВМ (В5Б5): Указывает номер внешнего батарейного блока (В5Б5) (если применимо)
	РАСПИСАНИЕ (SCHEDULE): пользователи могут настроить расписание для включения и выключения компьютера и ИБП через программное обеспечение PowerMaster Plus. ЖК-дисплей покажет, сколько времени до того, как ИБП снова включится или выключится.
	ОШИБКА (FAULT): Этот значок появляется, если есть проблема с UPS
	РЕЖИМ НАСТРОЙКИ (SETTING MODE)
	ECO режим (ECO mode)
	Режим работы от батареи (Battery Mode) ПРИМЕЧАНИЕ: Когда этот значок мигает, необходима замена батареи
	Линейный режим, онлайн (Line Mode): светится Режим преобразователя частоты (Converter mode): мигает
	Режим байпаса (Bypass mode):
LOAD 	LOAD 100 75 50 25 0 Нагрузка (LOAD) в процентах от полной мощности ИБП

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Лист

18

ЭКСПЕРТ-1000Р/2000Р/3000Р/
/ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000Р/2000Р/3000Р



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

	Емкость батареи: Режим работы от батареи: оставшаяся емкость аккумулятора Режим работы от сети (Online): 1. Зарядка аккумулятора: циклическая индикация 2. Аккумулятор полностью заряжен: светится постоянно 3. Сетевой режим без зарядки батарей: емкость аккумулятора
---	---

*) При работе в ЭКО-режиме КПД ИБП выше, чем в онлайн-режиме, но время переключения не будет 0 мс

**) При работе в режиме преобразователя частоты выходная частота всегда должна быть 50 Гц или 60 Гц, но мощность нагрузки должна быть снижена.

ЖК ДИСПЛЕЙ – СОСТОЯНИЕ ИБП

Режим работы	Описание	ЖК-дисплей
Линейный режим (Онлайн, Двойное преобразование / Online, Double Conversion)	ИБП будет обеспечивать нагрузку электропитанием. Аккумулятор в этом режиме будет заряжаться.	
Режим ожидания (Standby)	Выход ИБП на нагрузку выключен. Аккумулятор в этом режиме будет заряжаться.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Перв. примен.

Справ. №


Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам инв. №



Подпись и дата

Инв. № подл.

Режим работы	Описание	ЖК-дисплей
Режим неисправности (Авария)	ИБП находится в режиме неисправности, и пользователь может проверить код неисправности на ЖК-дисплее.	

ЖК – дисплей

ЖК-дисплей ИБП может отображать 6 информационных страниц. Вы можете зайти в эти страницы, нажав клавишу Enter.

Режим работы	Описание	ЖК-дисплей
1 (по умолчанию)	Сверху: ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (Напряжение) В. (AC INPUT) Снизу: ВЫХОД (Напряжение) В. (OUTPUT)	
2	Сверху: ВХОД (частота) Гц (AC INPUT) Снизу: ВЫХОД (частота) Гц (OUTPUT)	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P/
/ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/2000P/3000P

Лист

21

Перв. примен.					
Справ. №					
Подпись и дата					
Инв. № дубл.					
Взам инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

Режим работы	Описание	ЖК-дисплей
3	Сверху: Нагрузка на ИБП в процентах от полной мощности ИБП (Вт) (%) Снизу: Выходная мощность [nnn] Вт	
4	Сверху: Нагрузка на ИБП в процентах от полной мощности ИБП (ВА) (%) Снизу: Выходная мощность [nnn] ВА	
5	Сверху: Текущая емкость батареи, процент (%) Снизу: Напряжение батареи (В)	
6	Сверху: Время автономии (работы от батарей при текущей нагрузке) (мин) Снизу: Напряжение батареи (В)	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P/
 /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/2000P/3000P

Лист
 22

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИБП

Предупреждающие и аварийные сигналы

Идентификатор события	Description	Описание причины, расшифровка	Действия пользователя
E01	Bus Start Fail	Ошибка запуска шины: DC-DC преобразователь постоянного тока или цепь измерения в аварии	Обратитесь в Сервисный центр
E02	Bus Volt High	Напряжение на шине DC-DC высокое: преобразователь постоянного тока неисправен.	Обратитесь в Сервисный центр
E03	Bus Volt Low	Низкое напряжение на шине DC-DC: преобразователь постоянного тока неисправен.	Обратитесь в Сервисный центр
E04	Bus Unbalanced	Дисбаланс на шине DC-DC: преобразователь постоянного тока неисправен.	Обратитесь в Сервисный центр
E06	INV Start Fail	Ошибка запуска инвертера: неисправность цепи инвертора.	Обратитесь в Сервисный центр
E07	INV Volt High	Высокое напряжение на инвертере: ошибка инвертора или звена измерения выходного напряжения	Обратитесь в Сервисный центр
E08	INV Volt Low	Низкое напряжение на инвертере: возможно, слишком большая нагрузка или неисправна цепь инвертора.	Отключить нагрузку, перезапустить ИБП, если ошибка сохранилась обратитесь в Сервисный центр
E09	INV Short	Короткое замыкание на инвертере: неисправность цепи инвертора.	Обратитесь в Сервисный центр
E11	Bat Volt High	Повышенное напряжение батареи: неправильное подключение внешнего батарейного блока или неисправность зарядного устройства.	Обратитесь в Сервисный центр
E12	Bat Volt Low	Пониженное напряжение батареи: аккумуляторы вышли из строя.	Обратитесь в Сервисный центр
E14	Over Load Fault	Перегрузка: ИБП перегружен.	Отключить нагрузку, перезапустить ИБП, если ошибка сохранилась обратитесь в Сервисный центр
E18	FanFail	Ошибка вентилятора: вентиляционное отверстие закрыто, или вентиляторы не работают.	Проверить работу вентилятора, и перекрытие вентиляционного отверстия, если проблема не выявлена, обратитесь в Сервисный центр
E19	Over Temperature	Перегрев: высокая температура окружающей среды или закрыто вентиляционное отверстие.	Проверить работу вентилятора, и перекрытие вентиляционного отверстия, если проблема не выявлена, обратитесь в Сервисный центр
A55	Bypass Out Range	Байпас вне допустимого диапазона	Проверить исправность внешней сети

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P/
/ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/2000P/3000P

Лист

23

Перв. примен.		Идентификатор события	Description	Описание причины, расшифровка	Действия пользователя
Справ. №		A56	Bat Low	Низкое напряжение батареи.	Зарядите АКБ, если проблема не решена, обратитесь в Сервисный центр
		A57	Bat Cap Low	Низкая емкость батареи.	Замените батарею или обратитесь в Сервисный центр
		A58	Bus Low Bat Volt Low	Низкое напряжение DC шины.	Обратитесь в Сервисный центр
		A59	Bat Open/Disconnect	Батарея отключена.	Проверить подключение батареи, если проблема не выявлена, обратитесь в Сервисный центр
		A60	Overcharge	Перезаряд: высокое напряжение зарядного устройства.	Обратитесь в Сервисный центр
		A61	Charger Fail	Ошибка зарядки: зарядное устройство неисправно.	Обратитесь в Сервисный центр
		A62	Battery Bad	Ошибка батареи: аккумулятор неисправен.	Замените батарею или обратитесь в Сервисный центр
		A64	Overload	Предупреждение о перегрузке: ИБП перегружен.	Отключить нагрузку, перезапустить ИБП, если ошибка сохранилась обратитесь в Сервисный центр
		A66	EPO Active	EPO отключен: отсутствует подключение EPO	Проверить переключку EPO, если проблема не выявлена обратитесь в Сервисный центр
		A68	Over Temp	Высокая температура: высокая температура окружающей среды или закрыто вентиляционное отверстие. Это отображается только при запуске ИБП.	Проверить работу вентилятора, и перекрытие вентиляционного отверстия, если проблема не выявлена, обратитесь в Сервисный центр
Инд. № дубл.		A69	Fan Lock	Вентилятор заблокирован: вентиляторы не работают из-за блокировки.	Проверить работу вентилятора, и перекрытие вентиляционного отверстия, если проблема не выявлена, обратитесь в Сервисный центр
		A71	Remote Shutdown	ИБП выключен удаленно.	Перезапустите ИБП, если проблема не решена, обратитесь в Сервисный центр
		A98	NTC Abnormal	Неисправность термодатчика.	Обратитесь в Сервисный центр
Взам инв. №					
Подпись и дата					
Инд. № подл.					

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/2000P/3000P	Лист
						24

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИБП

Управление кнопками



Кнопка	Описание операции
ВКЛ (ON)	Нажмите эту кнопку, чтобы включить ИБП. В линейном режиме (онлайн), режиме ECO или режиме преобразователя нажмите кнопку «ВКЛ» на 5 секунд, чтобы активировать тест батареи.
ВыКЛ (OFF)	Нажмите эту кнопку, чтобы выключить ИБП. (перевести в режим StandBy - режим ожидания: питание поступает на ИБП, выходы ИБП обесточены, батарея продолжает заряжаться)
ENTER	Нажмите эту кнопку и удерживайте ее в течение 5 секунд, чтобы войти в режим настройки в режиме байпаса (bypass) или в режиме ожидания (standby). В режиме настройки нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить выбор, или нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
ESC	В режиме настройки нажмите эту кнопку, чтобы отобразить следующий выбор, или нажмите и удерживайте эту кнопку в течение длительного времени, чтобы выйти из режима настройки без сохранения изменений. Нажмите кнопку «ESC» в течение 5 секунд для включения и выключения звукового оповещения.
ENTER + ESC	Переключение в режим байпаса: когда основное питание в норме, одновременно нажмите эти две кнопки и удерживайте их в течение 5 секунд, после чего ИБП перейдет в режим байпаса.
ON + ENTER	Поверните ЖК-дисплей: если пользователь хочет изменить отображение ориентации ЖК-дисплея на вертикальное (и наоборот), нажмите эти две кнопки одновременно и удерживайте 5 секунд.

Настройки ИБП

Пользователь может настроить 9 параметров ИБП.

1. Удерживайте нажатой кнопку «ENTER» в течение 5 секунд, чтобы активировать режим настройки. Отобразится первый параметр конфигурации на ЖК-экране.

ПРИМЕЧАНИЕ! Режим программирования настроек можно активировать ТОЛЬКО при включенном ИБП в режиме байпаса (bypass) или в режиме ожидания (standby). Для перевода ИБП в режим ожидания (standby) или режим байпас (bypass), подключите электропитание к ИБП и не включайте ИБП в линейный режим (online).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИБП

2. Нажмите кнопку «ENTER», чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить.
3. Нажимайте кнопку «ESC», чтобы просмотреть различные параметры и выбрать(изменить) нужный параметр.
4. Нажмите кнопку «ESC» в течение 5 секунд, чтобы отменить (не сохранять изменения) и выйти из режима настройки. Нажмите кнопку «ENTER» в течение 5 секунд, чтобы сохранить все настройки, которые вы только что сделали, и выйти из режима настройки.

В любом режиме (кроме режима настройки) удерживайте кнопку «ESC» в течение 5 секунд, чтобы отключить и включить звуковой сигнал.

Номер элемента настройки	Название параметра	Доступные настройки	Настройка по умолчанию	ЖК-дисплей
001	Выходное напряжение	= [208 В] [220 В] [230 В] [240 В]	230 В	001 230
002	Выходная частота	= [50Гц][60Гц]	50Гц	002 50
003	ЕСО режим * (выбор допуска по входным параметрам сети для работы в ЭКО-режиме)	[0%] (Отключено) [10%][15%] (Включено)	0%	003 0
004	Режим байпаса **	[DIS] (Отключено) [ENA] (Включено)	Включено (Enabled)	004 EnA
005	Режим преобразователя частоты	[DIS] (Отключено) [ENA] (Включено)	Отключено (Disabled)	004 EnA
006	EPO/ ROO***	[EPo] / [ROo]	EPO	006 EPo

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P/
/ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/2000P/3000P

Лист

26

Перв. примен.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Номер элемента настройки</th> <th>Название параметра</th> <th>Доступные настройки</th> <th>Настройка по умолчанию</th> <th>ЖК-дисплей</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>007</td> <td>Количество ЕВМ**** (ВББ – внешний батарейный блок) / ток заряда внешней АКБ)</td> <td>[0bP]/[1bP]/[2bP]/[3bP]</td> <td>0 (для ИБП с внутренними батареями) / 1 (для моделей с внешними батареями)</td> <td>007 0bP</td> </tr> <tr> <td>008</td> <td>Включение дэйпаса (подача сетевого напряжения на нагрузку) при выключенном двойном преобразовании ИБП (в режиме standby)</td> <td>[DIS] (Отключено) [ENA] (Включено)</td> <td>Отключено (Disabled)</td> <td>008 d.5</td> </tr> <tr> <td>009</td> <td>Зуммер</td> <td>[DIS] (Отключено) [ENA] (Включено)</td> <td>Включено (Enabled)</td> <td>009 EnA</td> </tr> </tbody> </table>					Номер элемента настройки	Название параметра	Доступные настройки	Настройка по умолчанию	ЖК-дисплей	007	Количество ЕВМ**** (ВББ – внешний батарейный блок) / ток заряда внешней АКБ)	[0bP]/[1bP]/[2bP]/[3bP]	0 (для ИБП с внутренними батареями) / 1 (для моделей с внешними батареями)	007 0bP	008	Включение дэйпаса (подача сетевого напряжения на нагрузку) при выключенном двойном преобразовании ИБП (в режиме standby)	[DIS] (Отключено) [ENA] (Включено)	Отключено (Disabled)	008 d.5	009	Зуммер	[DIS] (Отключено) [ENA] (Включено)	Включено (Enabled)	009 EnA
	Номер элемента настройки	Название параметра	Доступные настройки	Настройка по умолчанию	ЖК-дисплей																				
	007	Количество ЕВМ**** (ВББ – внешний батарейный блок) / ток заряда внешней АКБ)	[0bP]/[1bP]/[2bP]/[3bP]	0 (для ИБП с внутренними батареями) / 1 (для моделей с внешними батареями)	007 0bP																				
008	Включение дэйпаса (подача сетевого напряжения на нагрузку) при выключенном двойном преобразовании ИБП (в режиме standby)	[DIS] (Отключено) [ENA] (Включено)	Отключено (Disabled)	008 d.5																					
009	Зуммер	[DIS] (Отключено) [ENA] (Включено)	Включено (Enabled)	009 EnA																					
Справ. №	*) При работе в режиме ЕСО КПД ИБП выше, чем в онлайн-режиме, но время переключения не равно 0 мс. **) При работе в режиме преобразователя частоты выходная частота всегда должна быть 50 Гц или 60 Гц, но мощность нагрузки будет снижена. *) Эта функция будет установлена на 0% при включенном режиме конвертера (преобразователя частоты). Значок  +  светится во время установки режима ЕСО. **) ИБП не переходит на дэйпас, когда включен режим преобразователя частоты. Значок  +  горит во время настройки режима дэйпаса ***) ROO (дистанционное включение/выключение): если ROO включен, ИБП можно включать/выключать через порт ROO. Если порт ROO отключен (разомкнут), ИБП будет выключен. Если порт ROO включен (замкнут), ИБП будет включен, в тот момент, когда будет подаваться сетевое напряжение. ****) ВНИМАНИЕ! ИБП не может автоматически определять количество внешних батарей, поэтому перед первым включением батарей в моделях <u>ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000/ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-2000/ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-3000</u> ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется ручной ввод данных пользователем. Все ИБП серии Эксперт Плюс предназначены для работы с АКБ большой емкости и имеют встроенное ступенчато-регулируемое зарядное устройство, которое позволяет выбрать 2 значения тока: 25% и 100% от максимального тока заряда АКБ. Для ИБП мощностью 1000 и 2000 ВА максимальный ток заряда равен 8А, а для ИБП мощностью 3000 ВА максимальный ток заряда равен 12А. Выбор режима заряда осуществляется в меню 7 (Количество ЕВМ**** (ВББ – внешний батарейный блок) / ток заряда внешней АКБ): AbP, 1bP, 2bP, 3bP, 4bP, 5bP, 6bP, 7bP, 8bP, 9bP, где: AbP — автоматически (зарядное устройство включается на 100%) Количество ВББ 1-4 — 3У на 25% мощности Количество ВББ 5-9 — 3У на 100% мощности.																								
	Подпись и дата																								
	Инд. № дубл.																								
Взам инв. №																									
Подпись и дата																									
Инв. № подл.																									

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/2000P/3000P	Лист 27
------	------	----------	---------	------	---	------------

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Предупреждение		
Выход перегружен	Вашему оборудованию требуется больше энергии, чем может обеспечить ИБП. Если ИБП находится в линейном режиме (онлайн), он перейдет в режим байпаса; если ИБП находится в режиме работы от батареи, он выключится.	Отключите ненужное оборудование. Если это решит проблему перегрузки, ИБП перейдет в нормальный режим работы.
Режим батареи	ИБП работает от батареи.	Сохраните свои данные и выполните контролируемое отключение.
Низкий заряд батареи	ИБП работает от батареи и вскоре будет отключен из-за чрезвычайно низкого напряжения батареи.	ИБП перезапустится автоматически, когда восстановится приемлемое сетевое электроснабжение.
Батарея отключена/замените батарею	Отсутствует заряд батареи	Проверьте разъем аккумулятора (встроенного или внешних батарейных блоков ВББ)
	ИБП не прошел проверку батареи.	Обратитесь в службу технической поддержки для замены батареи.
Ошибка зарядного устройства	Зарядное устройство вышло из строя.	1. Выключите ИБП и отключите вход переменного тока. 2. Обратитесь в компанию «Сайбер Электро».
ЕРО ВЫКЛ.	Отсутствует соединение ЕРО.	Проверьте подключение ЕРО.
Ошибка		
Перегрев	Высокая температура окружающей среды.	1. Выключите ИБП. Перезапустите ИБП, чтобы проверить работу вентилятора и не закрыто ли вентиляционное отверстие. 2. Обратитесь в компанию «Сайбер Электро».
Короткое замыкание на выходе	Короткое замыкание на выходе.	1. Выключите ИБП. 2. Подключенное оборудование может иметь проблемы. Отключите его и проверьте еще раз.

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хранение

Чтобы хранить ИБП в течение длительного периода времени, отсоедините от него полностью заряженный батарейный массив, накройте его. Подзаряжайте аккумуляторный массив каждые 4–6 месяцев, чтобы он мог работать в течение всего срока своей службы.

Меры предосторожности



Внимание! Высокое напряжение — опасность поражения электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Используйте только батареи с соответствующими характеристиками. Использование батарей несоответствующего типа представляет электрическую опасность и может привести к взрыву, возгоранию, поражению электрическим током или короткому замыканию.

ВНИМАНИЕ! Аккумуляторные батареи содержат электрический заряд, который может вызвать серьезные ожоги. Перед обслуживанием аккумуляторов снимите с себя все токопроводящие материалы (украшения, цепочки, наручные часы, кольца).

ВНИМАНИЕ! Не вскрывайте и не разбирайте батареи. Электролитная жидкость вредна для кожи и глаз и может быть токсичной.

ВНИМАНИЕ! Перед обслуживанием аккумуляторных батарей во избежание поражения электрическим током выключите и отключите ИБП от розетки сети питания.

ВНИМАНИЕ! Используйте только инструменты с изолированными ручками. Не кладите инструменты или металлические предметы на верхнюю часть ИБП или клеммы батареи.

При нормальных условиях эксплуатации срок службы аккумулятора составляет от 3 до 12 лет. Срок службы указан в паспорте к батарее. Если емкость батареи не соответствует установленным требованиям, следует провести замену такой батареи на новую. Замена батареи должна выполняться квалифицированным персоналом.

В регионах с жарким климатом аккумулятор следует заряжать и разряжать каждые 2 месяца. Стандартное время зарядки должно составлять не менее 12 часов.

Замена батарей

Заменяйте батареи на батареи того же типа и в том же количестве.

Не заменяйте батареи по отдельности. Все батареи следует заменить в одно и то же время в соответствии с инструкциями поставщика батарей.

Если срок службы батареи (указан в паспорте батареи) при температуре окружающей среды 25 °C был превышен, необходимо заменить батарею.

Утилизация батарей



Не выбрасывать в мусор

Аккумуляторные батареи относятся к категории опасных отходов и должны утилизироваться соответствующим образом. По вопросам правильной утилизации и переработки аккумуляторных батарей обращайтесь в органы местного управления. Не бросайте батареи в огонь.


					ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/2000P/3000P		Лист
							30
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Установка и замена батарей (в моделях ЭКСПЕРТ-1000Р/2000Р/3000Р)


Шаг 1:

- 1) Снимите правую переднюю панель.
- 2) Уберите разъем батареи с крышки батарейного отсека и отсоедините.
- 3) Ослабьте три винта, чтобы снять пластиковый лист и крышку батарейного отсека.



Шаг 2:


Медленно вытяните поддоны аккумуляторных батарей, а затем поместите новые поддоны аккумуляторных батарей в отсек.



Шаг 3:


Установите на место крышку батарейного отсека и пластиковый лист, затянув винты. Подсоедините разъем аккумулятора и закрепите его на крышке аккумуляторного отсека.

Убедитесь, что соединение установлено правильно.



Шаг 4:

Установите на место правую переднюю панель и затяните двумя винтами.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЭКСПЕРТ-1000P		ЭКСПЕРТ-2000P	ЭКСПЕРТ-3000P
Конфигурация				
Емкость (В·А)	1000		2000	3000
Мощность (Вт)	900		1800	2700
Форм-фактор	Монтажная стойка / Башенная конфигурация (вертикальный корпус)			
Вход				
Диапазон входного напряжения	80 ~ 300 В			
Диапазон частоты на входе	40 ~ 70 Гц			
Коэффициент входной мощности	≥ 0,99			
Холодный запуск	Да			
Выход				
Форма выходного сигнала	Чистый синусоидальный сигнал			
Выходное напряжение	208, 220, 230, 240В±1%			
Частота на выходе	50/60 Гц (автоматическое определение или настройка) ± 0,5 Гц			
Время срабатывания (типовое)	0 мс			
Номинальный коэффициент мощности	0,9			
Нелинейные искажения	Суммарное значение <3% при линейной нагрузке, <5% при нелинейной нагрузке			
Коэффициент амплитуды	3 : 1			
Регулирование напряжения в режиме ECO	±10%, ±15% (изменяемое)			
Выходы ИБП	(4+4) IEC C13	(4+4) IEC C13	(4+4) IEC C13 (1) IEC C19	
Защита				
Защита от перенапряжения	Подавление всплесков напряжения ≥ 350 (Джоулей)			
Защита линий телефона/сети	RJ11/RG45			
Защита от перегрузки	От сети: 105~110% Только сигнализация (Не выключается) 110~120% Сигнализация, переход в байпас через 60с >120%Моментальный переход в байпас От батареи: 105~110% Только сигнализация (Не выключается) 110~120% Сигнализация, выключение через 10с >120%Немедленное выключение			
Защита от короткого замыкания	Моментальное отключение выходов ИБП / защита с помощью выключателя			
Батарея				
Ток заряда ИБП	2А/8А	2А/8А	3А/12А	
Характеристики	(2) 12В/9 Ач	(4) 12В/9 Ач	(6) 12В/9 Ач	
Время зарядки (типовое)	5 часов			
Герметизация, обслуживание не требуется	Да			
Индикаторы состояния				
ЖК-дисплей	Графический ЖК-дисплей			
Звуковые сигналы	Режим работы от батареи, сбой проверки батареи, низкий заряд батареи, перегрузка, неисправность ИБП, чрезмерная зарядка, неисправность вентилятора			
Требования к окружающей среде				
Рабочая температура	От 32 до 104 °F (от 0 до 40 °C)			
Относительная влажность	От 0 до 90% без конденсации			
Управление и связь				
Функции устройства	Самотестирование, автоматическая зарядка, автоматический перезапуск, автоматическое восстановление после перегрузки			

Перв. примен.	Справ. №	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>ЭКСПЕРТ-1000P</th> <th>ЭКСПЕРТ-2000P</th> <th>ЭКСПЕРТ-3000P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Порты подключения</td> <td colspan="3">(1) последовательный порт (RS232), (1) USB-порт</td> </tr> <tr> <td>Совместимость с протоколами SNMP/HTTP</td> <td colspan="3">(1) слот расширения (с возможностью установки SNMP-карты или ПМКАРД)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Программное обеспечение</td> </tr> <tr> <td>Программное обеспечение управления питанием</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Размеры</td> </tr> <tr> <td>Размеры (ШхВхГ)</td> <td>438х88х310 мм</td> <td>438х88х430 мм</td> <td>438х88х610 мм</td> </tr> <tr> <td>Вес нетто (кг)</td> <td>10,6</td> <td>17,15</td> <td>27,6</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Уровень акустического шума</td> </tr> <tr> <td>Уровень акустического шума на расстоянии 1 метр</td> <td colspan="3">45-50 дБ</td> </tr> </tbody> </table>					Модель	ЭКСПЕРТ-1000P	ЭКСПЕРТ-2000P	ЭКСПЕРТ-3000P	Порты подключения	(1) последовательный порт (RS232), (1) USB-порт			Совместимость с протоколами SNMP/HTTP	(1) слот расширения (с возможностью установки SNMP-карты или ПМКАРД)			Программное обеспечение				Программное обеспечение управления питанием				Размеры				Размеры (ШхВхГ)	438х88х310 мм	438х88х430 мм	438х88х610 мм	Вес нетто (кг)	10,6	17,15	27,6	Уровень акустического шума				Уровень акустического шума на расстоянии 1 метр	45-50 дБ			*) В 50/60Гц по умолчанию 8%, выходная частота синхронизации с сетевым входом. Пользователь может установить допустимый диапазон выходной частоты ($\pm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\%$). Когда входная частота находится вне окна синхронизации, но в пределах 40-70 Гц, окна могут оставаться в линейном режиме, и выходная частота регулируется при 50/60Гц+0,5% со снижением нагрузки на 40%.																																																								
		Модель	ЭКСПЕРТ-1000P	ЭКСПЕРТ-2000P	ЭКСПЕРТ-3000P																																																																																																		
		Порты подключения	(1) последовательный порт (RS232), (1) USB-порт																																																																																																				
		Совместимость с протоколами SNMP/HTTP	(1) слот расширения (с возможностью установки SNMP-карты или ПМКАРД)																																																																																																				
		Программное обеспечение																																																																																																					
		Программное обеспечение управления питанием																																																																																																					
		Размеры																																																																																																					
		Размеры (ШхВхГ)	438х88х310 мм	438х88х430 мм	438х88х610 мм																																																																																																		
		Вес нетто (кг)	10,6	17,15	27,6																																																																																																		
		Уровень акустического шума																																																																																																					
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метр	45-50 дБ																																																																																																						
Подпись и дата	Инд. № дубл.	Взам инв. №	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P</th> <th>ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-2000P</th> <th>ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-3000P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Конфигурация</td> </tr> <tr> <td>Емкость (В·А)</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>Мощность (Вт)</td> <td>900</td> <td>1800</td> <td>2700</td> </tr> <tr> <td>Форм-фактор</td> <td colspan="3">Монтажная стойка / Башенная конфигурация (вертикальный корпус)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Вход</td> </tr> <tr> <td>Диапазон входного напряжения</td> <td colspan="3">80 ~ 300 В</td> </tr> <tr> <td>Диапазон частоты на входе</td> <td colspan="3">40 ~ 70 Гц</td> </tr> <tr> <td>Коэффициент входной мощности</td> <td colspan="3">$\geq 0,99$</td> </tr> <tr> <td>Холодный запуск</td> <td colspan="3">Да</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Выход</td> </tr> <tr> <td>Форма выходного сигнала</td> <td colspan="3">Чистый синусоидальный сигнал</td> </tr> <tr> <td>Выходное напряжение</td> <td colspan="3">208, 220, 230, 240В$\pm 1\%$</td> </tr> <tr> <td>Частота на выходе</td> <td colspan="3">50/60 Гц (автоматическое определение или настройка) $\pm 0,5$ Гц</td> </tr> <tr> <td>Время срабатывания (типовое)</td> <td colspan="3">0 мс</td> </tr> <tr> <td>Номинальный коэффициент мощности</td> <td colspan="3">0,9</td> </tr> <tr> <td>Нелинейные искажения</td> <td colspan="3">Суммарное значение <3% при линейной нагрузке, <5% при нелинейной нагрузке</td> </tr> <tr> <td>Коэффициент амплитуды</td> <td colspan="3">3 : 1</td> </tr> <tr> <td>Регулирование напряжения в режиме ECO</td> <td colspan="3">$\pm 10\%, \pm 15\%$ (изменяемое)</td> </tr> <tr> <td>Выходы ИБП</td> <td>8 IEC C13</td> <td>8 IEC C13</td> <td>8 IEC C13 + 1 IEC C19</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Защита</td> </tr> <tr> <td>Защита от перенапряжения</td> <td colspan="3">Подавление всплесков напряжения ≥ 350 (Джоулей)</td> </tr> <tr> <td>Защита от перегрузки</td> <td colspan="3"> Онлайн режим: 105~110% Только сигнализация (Не выключается) 110~130% Сигнализация, переход в байпас через 60с >130% переход в байпас через 3с От батареи: 110~120% Сигнализация, выключение через 30мин 120~130% Сигнализация, выключение через 10мин >130% выключение через 1 мин </td> </tr> <tr> <td>Защита от короткого замыкания</td> <td colspan="3">Моментальное отключение выходов ИБП / защита с помощью выключателя/предохранителя</td> </tr> </tbody> </table>					Модель	ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P	ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-2000P	ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-3000P	Конфигурация				Емкость (В·А)	1000	2000	3000	Мощность (Вт)	900	1800	2700	Форм-фактор	Монтажная стойка / Башенная конфигурация (вертикальный корпус)			Вход				Диапазон входного напряжения	80 ~ 300 В			Диапазон частоты на входе	40 ~ 70 Гц			Коэффициент входной мощности	$\geq 0,99$			Холодный запуск	Да			Выход				Форма выходного сигнала	Чистый синусоидальный сигнал			Выходное напряжение	208, 220, 230, 240В $\pm 1\%$			Частота на выходе	50/60 Гц (автоматическое определение или настройка) $\pm 0,5$ Гц			Время срабатывания (типовое)	0 мс			Номинальный коэффициент мощности	0,9			Нелинейные искажения	Суммарное значение <3% при линейной нагрузке, <5% при нелинейной нагрузке			Коэффициент амплитуды	3 : 1			Регулирование напряжения в режиме ECO	$\pm 10\%, \pm 15\%$ (изменяемое)			Выходы ИБП	8 IEC C13	8 IEC C13	8 IEC C13 + 1 IEC C19	Защита				Защита от перенапряжения	Подавление всплесков напряжения ≥ 350 (Джоулей)			Защита от перегрузки	Онлайн режим: 105~110% Только сигнализация (Не выключается) 110~130% Сигнализация, переход в байпас через 60с >130% переход в байпас через 3с От батареи: 110~120% Сигнализация, выключение через 30мин 120~130% Сигнализация, выключение через 10мин >130% выключение через 1 мин			Защита от короткого замыкания	Моментальное отключение выходов ИБП / защита с помощью выключателя/предохранителя		
			Модель	ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P	ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-2000P	ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-3000P																																																																																																	
			Конфигурация																																																																																																				
			Емкость (В·А)	1000	2000	3000																																																																																																	
			Мощность (Вт)	900	1800	2700																																																																																																	
			Форм-фактор	Монтажная стойка / Башенная конфигурация (вертикальный корпус)																																																																																																			
			Вход																																																																																																				
			Диапазон входного напряжения	80 ~ 300 В																																																																																																			
			Диапазон частоты на входе	40 ~ 70 Гц																																																																																																			
			Коэффициент входной мощности	$\geq 0,99$																																																																																																			
			Холодный запуск	Да																																																																																																			
			Выход																																																																																																				
			Форма выходного сигнала	Чистый синусоидальный сигнал																																																																																																			
			Выходное напряжение	208, 220, 230, 240В $\pm 1\%$																																																																																																			
			Частота на выходе	50/60 Гц (автоматическое определение или настройка) $\pm 0,5$ Гц																																																																																																			
			Время срабатывания (типовое)	0 мс																																																																																																			
			Номинальный коэффициент мощности	0,9																																																																																																			
			Нелинейные искажения	Суммарное значение <3% при линейной нагрузке, <5% при нелинейной нагрузке																																																																																																			
			Коэффициент амплитуды	3 : 1																																																																																																			
			Регулирование напряжения в режиме ECO	$\pm 10\%, \pm 15\%$ (изменяемое)																																																																																																			
			Выходы ИБП	8 IEC C13	8 IEC C13	8 IEC C13 + 1 IEC C19																																																																																																	
			Защита																																																																																																				
			Защита от перенапряжения	Подавление всплесков напряжения ≥ 350 (Джоулей)																																																																																																			
			Защита от перегрузки	Онлайн режим: 105~110% Только сигнализация (Не выключается) 110~130% Сигнализация, переход в байпас через 60с >130% переход в байпас через 3с От батареи: 110~120% Сигнализация, выключение через 30мин 120~130% Сигнализация, выключение через 10мин >130% выключение через 1 мин																																																																																																			
			Защита от короткого замыкания	Моментальное отключение выходов ИБП / защита с помощью выключателя/предохранителя																																																																																																			
Инв. № подл.	<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/2000P/3000P </td> </tr> </table>					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/2000P/3000P					Лист 33																																																																																		
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата																																																																																																		
ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/2000P/3000P																																																																																																							

Перв. примен.	Справ. №	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000Р</th> <th>ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-2000Р</th> <th>ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-3000Р</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Батарея</td> </tr> <tr> <td>Ток заряда ИБП</td> <td>2А/8А</td> <td>2А/8А</td> <td>3А/12А</td> </tr> <tr> <td>Характеристики</td> <td>(2) 24В</td> <td>(4) 48В</td> <td>(6) 72В</td> </tr> <tr> <td>Время зарядки (типовое)</td> <td colspan="3">Зависит от ёмкости подключенных батарей</td> </tr> <tr> <td>Герметизация, обслуживание не требуется</td> <td colspan="3">Да</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Индикаторы состояния</td> </tr> <tr> <td>ЖК-дисплей</td> <td colspan="3">Графический ЖК-дисплей</td> </tr> <tr> <td>Звуковые сигналы</td> <td colspan="3">Режим работы от батареи, сбой проверки батареи, низкий заряд батареи, перегрузка, неисправность ИБП, чрезмерная зарядка, неисправность вентилятора</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Требования к окружающей среде</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Рабочая температура</td> <td colspan="2">от 0 до 40 °С</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Относительная влажность</td> <td colspan="2">От 0 до 90% без конденсации</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Управление и связь</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Функции устройства</td> <td colspan="2">Самотестирование, автоматическая зарядка, автоматический перезапуск, автоматическое восстановление после перезагрузки</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Порты подключения</td> <td colspan="2">(1) последовательный порт (RS232), (1) USB-порт</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Совместимость с протоколами SNMP/HTTP</td> <td colspan="2">(1) слот расширения (с возможностью установки SNMP-карты или ПМКАРД)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Программное обеспечение</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Программное обеспечение управления питанием</td> <td colspan="2">PowerMaster Plus</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Размеры</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Размеры (ШхВхГ)</td> <td>438х88х430 мм</td> <td>438х88х430 мм</td> <td>438х88х610 мм</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Вес нетто (кг)</td> <td>10,42</td> <td>17,15</td> <td>27,6</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Уровень акустического шума</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Уровень акустического шума на расстоянии 1 метр</td> <td colspan="3">45-50 дБ</td> </tr> </tbody> </table>					Модель	ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000Р	ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-2000Р	ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-3000Р	Батарея				Ток заряда ИБП	2А/8А	2А/8А	3А/12А	Характеристики	(2) 24В	(4) 48В	(6) 72В	Время зарядки (типовое)	Зависит от ёмкости подключенных батарей			Герметизация, обслуживание не требуется	Да			Индикаторы состояния				ЖК-дисплей	Графический ЖК-дисплей			Звуковые сигналы	Режим работы от батареи, сбой проверки батареи, низкий заряд батареи, перегрузка, неисправность ИБП, чрезмерная зарядка, неисправность вентилятора			Требования к окружающей среде				Рабочая температура		от 0 до 40 °С		Относительная влажность		От 0 до 90% без конденсации		Управление и связь				Функции устройства		Самотестирование, автоматическая зарядка, автоматический перезапуск, автоматическое восстановление после перезагрузки		Порты подключения		(1) последовательный порт (RS232), (1) USB-порт		Совместимость с протоколами SNMP/HTTP		(1) слот расширения (с возможностью установки SNMP-карты или ПМКАРД)		Программное обеспечение				Программное обеспечение управления питанием		PowerMaster Plus		Размеры				Размеры (ШхВхГ)		438х88х430 мм	438х88х430 мм	438х88х610 мм	Вес нетто (кг)		10,42	17,15	27,6	Уровень акустического шума				Уровень акустического шума на расстоянии 1 метр		45-50 дБ			*) В 50/60Гц по умолчанию 8%, выходная частота синхронизации с сетевым входом. Пользователь может установить допустимый диапазон выходной частоты ($\pm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\%$). Когда входная частота находится вне окна синхронизации, но в пределах 40-70 Гц, окна могут оставаться в линейном режиме, и выходная частота регулируется при 50/60Гц+0,5% со снижением нагрузки на 40%.				
		Модель	ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000Р	ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-2000Р	ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-3000Р																																																																																																					
		Батарея																																																																																																								
		Ток заряда ИБП	2А/8А	2А/8А	3А/12А																																																																																																					
		Характеристики	(2) 24В	(4) 48В	(6) 72В																																																																																																					
		Время зарядки (типовое)	Зависит от ёмкости подключенных батарей																																																																																																							
		Герметизация, обслуживание не требуется	Да																																																																																																							
		Индикаторы состояния																																																																																																								
		ЖК-дисплей	Графический ЖК-дисплей																																																																																																							
		Звуковые сигналы	Режим работы от батареи, сбой проверки батареи, низкий заряд батареи, перегрузка, неисправность ИБП, чрезмерная зарядка, неисправность вентилятора																																																																																																							
Требования к окружающей среде																																																																																																										
Рабочая температура		от 0 до 40 °С																																																																																																								
Относительная влажность		От 0 до 90% без конденсации																																																																																																								
Управление и связь																																																																																																										
Функции устройства		Самотестирование, автоматическая зарядка, автоматический перезапуск, автоматическое восстановление после перезагрузки																																																																																																								
Порты подключения		(1) последовательный порт (RS232), (1) USB-порт																																																																																																								
Совместимость с протоколами SNMP/HTTP		(1) слот расширения (с возможностью установки SNMP-карты или ПМКАРД)																																																																																																								
Программное обеспечение																																																																																																										
Программное обеспечение управления питанием		PowerMaster Plus																																																																																																								
Размеры																																																																																																										
Размеры (ШхВхГ)		438х88х430 мм	438х88х430 мм	438х88х610 мм																																																																																																						
Вес нетто (кг)		10,42	17,15	27,6																																																																																																						
Уровень акустического шума																																																																																																										
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метр		45-50 дБ																																																																																																								
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ЭКСПЕРТ-1000Р/2000Р/3000Р/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000Р/2000Р/3000Р Лист																																																																																																					
					34																																																																																																					
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата																																																																																																	

ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ

Данный продукт соответствует ТУ 26.20.40-001-44240113-2021 и межгосударственному стандарту Российской Федерации «Оборудование информационных технологий» ГОСТ IEC 60950-1-2014.

Подтвержден сертификатом соответствия регламентам Таможенного союза:

- «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС020/2011)
- «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС004/2011).



					ЭКСПЕРТ-1000P/2000P/3000P/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000P/2000P/3000P		Лист
							35
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии на ИБП, внешние аккумуляторные блоки (ВББ) – 24 месяца.

Наименование изделия
 Серийный номер
 Наименование изделия
 Серийный номер
 Наименование изделия
 Серийный номер
 Дата продажи
 Наименование торговой организации
 Печать торговой организации и подпись продавца

Благодарим вас за то, что вы приобрели это изделие «Сайбер Электро», изготовленное и испытанное в соответствии с высочайшими стандартами качества. Перед использованием данного изделия мы настоятельно рекомендуем вам внимательно ознакомиться с правилами, изложенными в руководстве по эксплуатации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия на изделие осуществляется при соблюдении следующих условий:

- Наличия правильно заполненного гарантийного талона.
- Предъявления неисправного изделия в авторизованный Сервисный центр.

Гарантия на изделие не осуществляется в случае:

- Отсутствия гарантийного талона или его неправильного заполнения,
- Проведения ремонта неавторизованными сервисными организациями,
- Возникновения дефектов изделия вследствие механических повреждений, неправильного подключения, несоблюдения условий эксплуатации, стихийных бедствий (молния, пожар и т.д.),
- Нарушения транспортировки и хранения,
- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей,
- Внесения в конструкцию изделия изменений.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(Подпись покупателя)

О наличии уполномоченной сервисной организации в вашем регионе вы можете узнать по телефону горячей линии +7(495) 258-76-76 или на сайте сайберэлектро.рф
 Только для РФ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СТАБТЕХ»
 143041, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
 ОДИНЦОВСКИЙ Г.О.,
 Г. ГОЛИЦЫНО, МОЖАЙСКОЕ Ш., Д. 160, СТР. 1,
 ЭТАЖ 1, КАБ. 12
 Тел: +7 (495) 181-73-62
 www.stab-tech.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

«СайберЭлектро»
 сайберэлектро.рф
 info@cyber-electro.ru
 +7(495) 258-76-76

Ссылка на скачивание программного обеспечения:



РЭ.2.7.13112024

ЭКСПЕРТ-1000Р/2000Р/3000Р/ /ЭКСПЕРТ-ПЛЮС-1000Р/2000Р/3000Р					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	36