



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Европрибор», место нахождения: Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. М.Горького, д. 42А; зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 390171150, номер телефона: +375 212 666626, адрес электронной почты: info@evropribor.by

в лице директора Шашкова Сергея Леонидовича

заявляет, что модули контроллера Simbol-300 (модификации типа S-300-RO8, S-300-RO16), изготовленные Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Европрибор», место нахождения: Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. М.Горького, д. 42А; по ТУ BY 390171150.016-2024 «Модули контроллера «Simbol-300». Технические условия»; код ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 910 0; серийный выпуск

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 1468/050-17 от 31.01.2025 Испытательного центра Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; протокола испытаний № 45-61/1104-1-2024 от 03.10.2024 Научно-исследовательского центра испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № BY/112 1.0025. Схема декларирования соответствия: 1д.

Дополнительная информация: Примененные стандарты: ГОСТ IEC 61131-2-2012 «Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания» (разделы 8 – 12, 14); ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных установок» (раздел 7); ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний» (раздел 8).

Условия хранения – температура окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С при уровне относительной влажности от 10 % до 95 % (без образования конденсата). Средний срок службы – 12 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.02.2030 включительно.

(подпись)

М. П.

Шашков Сергей Леонидович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР004 005.01 03396

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.02.2025

